

АКТ  
о проведении мероприятий по дезинфекции систем вентиляции зданий  
ГБОУ Школа №1450 «ОЛИМП», в 2021 году

г. Москва

«28» 09 2021 г.

Дезинфекционной бригадой Дезинфекционной станции № 9 ГУП МГЦД бригадир:  
Савинов В.И., Симаков А.И.

(должность, ФИО Бригадира)

проведена дезинфекция ГБОУ Школа №1450 «ОЛИМП»

(наименование организации)

по адресу: г. Москва Фруктовая ул., д.9

(адрес организации)

Проведена дезинфекция системы вентиляции здания в количестве: 1 с использованием 0,8% раствора дезинфицирующего средства Экомин. Дезинфекция системы вентиляции здания проведена при полном ее отключении. С экспозицией 60 мин.

После проведения дезинфекционных мероприятий, РЕКОМЕНДОВАНО: принудительное включение и работа на максимальную мощность системы вентиляции на время выдержки (экспозиции). С последующим сквозным проветриванием помещений путем открывания оконных фрамуг.

Претензий со стороны представителя ГБОУ Школа №1450 «ОЛИМП» нет.

Настоящий Акт составлен в 3-х экземплярах (1 экз. для Объекта, 2 экз. для ГУП МГЦД).

**Исполнитель от ГУП МГЦД:**



подпись


ФИО



**Ответственное лицо от организации:**




(должность)



подпись

ФИО



АКТ  
о проведении мероприятий по дезинфекции систем вентиляции зданий  
ГБОУ Школа №1450 «ОЛИМП», в 2021 году

г. Москва

«26» 09 2021 г.

Дезинфекционной бригадой Дезинфекционной станции № 9 ГУП МГЦД бригадир:  
Савинов В.И., Симаков А.И.

(должность, ФИО Бригадира)

проведена дезинфекция ГБОУ Школа №1450 «ОЛИМП»

(наименование организации)

по адресу: г. Москва Электролитный проезд, д.16, корпус.6

(адрес организации)

Проведена дезинфекция системы вентиляции здания в количестве: 1 с использованием 0,8% раствора дезинфицирующего средства Экомин. Дезинфекция системы вентиляции здания проведена при полном ее отключении. С экспозицией 60 мин.


После проведения дезинфекционных мероприятий, РЕКОМЕНДОВАНО: принудительное включение и работа на максимальную мощность системы вентиляции на время выдержки (экспозиции). С последующим сквозным проветриванием помещений путем открывания оконных фрамуг.

Претензий со стороны представителя ГБОУ Школа №1450 «ОЛИМП» нет.

Настоящий Акт составлен в 3-х экземплярах (1 экз. для Объекта, 2 экз. для ГУП МГЦД).

**Исполнитель от ГУП МГЦД:**

**Ответственное лицо от организации:**



завхоз  
(должность)



подпись

ФИО

подпись

ФИО



АКТ  
о проведении мероприятий по дезинфекции систем вентиляции зданий  
ГБОУ Школа №1450 «ОЛИМП», в 2021 году

г. Москва

«23» 09 2021 г.

Дезинфекционной бригадой Дезинфекционной станции № 9 ГУП МГЦД бригадир:  
Савинов В.И., Симаков А.И.

(должность, ФИО Бригадира)

проведена дезинфекция ГБОУ Школа №1450 «ОЛИМП»

(наименование организации)

по адресу: г. Москва Чонграский б-р., дом.8 ,корп.2

(адрес организации)

Проведена дезинфекция системы вентиляции здания в количестве: 1 с использованием 0,8% раствора дезинфицирующего средства Экомин. Дезинфекция системы вентиляции здания проведена при полном ее отключении. С экспозицией 60 мин.



После проведения дезинфекционных мероприятий, РЕКОМЕНДОВАНО: принудительное включение и работа на максимальную мощность системы вентиляции на время выдержки (экспозиции). С последующим сквозным проветриванием помещений путем открывания оконных фрамуг.

Претензий со стороны представителя ГБОУ Школа №1450 «ОЛИМП» нет.

Настоящий Акт составлен в 3-х экземплярах (1 экз. для Объекта, 2 экз. для ГУП МГЦД).

Исполнитель от ГУП МГЦД:

Ответственное лицо от организации:

  
\_\_\_\_\_ **ФИО**  


  
\_\_\_\_\_ **ФИО**  
  
\_\_\_\_\_ **ФИО**  


АКТ  
о проведении мероприятий по дезинфекции систем вентиляции зданий  
ГБОУ Школа №1450 «ОЛИМП», в 2021 году

г. Москва

«22» 04 2021 г.

Дезинфекционной бригадой Дезинфекционной станции № 9 ГУП МГЦД бригадир:  
Савинов В.И., Симаков А.И.

(должность, ФИО Бригадира)

проведена дезинфекция ГБОУ Школа №1450 «ОЛИМП»

(наименование организации)

по адресу: г. Москва Чонграский б-р., дом. 1, корп. 3

(адрес организации)

Проведена дезинфекция системы вентиляции здания в количестве: 1 с использованием 0,8% раствора дезинфицирующего средства Экомин. Дезинфекция системы вентиляции здания проведена при полном ее отключении. С экспозицией 60 мин.


После проведения дезинфекционных мероприятий, РЕКОМЕНДОВАНО: принудительное включение и работа на максимальную мощность системы вентиляции на время выдержки (экспозиции). С последующим сквозным проветриванием помещений путем открывания оконных фрамуг.

Претензий со стороны представителя ГБОУ Школа №1450 «ОЛИМП» нет.

Настоящий Акт составлен в 3-х экземплярах (1 экз. для Объекта, 2 экз. для ГУП МГЦД).

Исполнитель от ГУП МГЦД:

Ответственное лицо от организации:



Зеленов

(должность)



подпись

ФИО

подпись

ФИО





АКТ  
о проведении мероприятий по дезинфекции систем вентиляции зданий  
ГБОУ Школа №1450 «ОЛИМП», в 2021 году

г. Москва

«21» 09 2021 г.

Дезинфекционной бригадой Дезинфекционной станции № 9 ГУП МГЦД бригадир:  
Савинов В.И., Симаков А.И.

(должность, ФИО Бригадир)

проведена дезинфекция ГБОУ Школа №1450 «ОЛИМП»

(наименование организации)

по адресу: г. Москва Кривокожская ул. д. 27 А

(адрес организации)

Проведена дезинфекция системы вентиляции здания в количестве: 1 с использованием 0,8% раствора дезинфицирующего средства Экомин. Дезинфекция системы вентиляции здания проведена при полном ее отключении. С экспозицией 60 мин.

После проведения дезинфекционных мероприятий, РЕКОМЕНДОВАНО: принудительное включение и работа на максимальную мощность системы вентиляции на время выдержки (экспозиции). С последующим сквозным проветриванием помещений путем открывания оконных фрамуг.

Претензий со стороны представителя ГБОУ Школа №1450 «ОЛИМП» нет.

Настоящий Акт составлен в 3-х экземплярах (1 экз. для Объекта, 2 экз. для ГУП МГЦД).


Исполнитель от ГУП МГЦД:



Савинов В.И.  
ФИО

Ответственное лицо от организации:

пер. орг  
(должность)



Симаков А.И.  
ФИО

АКТ  
о проведении мероприятий по дезинфекции систем вентиляции зданий  
ГБОУ Школа №1450 «ОЛИМП», в 2021 году

г. Москва

«21» 09 2021 г.

Дезинфекционной бригадой Дезинфекционной станции № 9 ГУП МГЦД бригадир:  
Савинов В.И. Симаков А.И.

(должность, ФИО Бригадира)

проведена дезинфекция ГБОУ Школа №1450 «ОЛИМП»

(наименование организации)

по адресу: г. Москва Кривокожская ул. д. 9А

(адрес организации)

Проведена дезинфекция системы вентиляции здания в количестве: 1 с использованием 0,8% раствора дезинфицирующего средства Экомин. Дезинфекция системы вентиляции здания проведена при полном ее отключении. С экспозицией 60 мин.


После проведения дезинфекционных мероприятий, РЕКОМЕНДОВАНО: принудительное включение и работа на максимальную мощность системы вентиляции на время выдержки (экспозиции). С последующим сквозным проветриванием помещений путем открывания оконных фрамуг.

Претензий со стороны представителя ГБОУ Школа №1450 «ОЛИМП» нет.

Настоящий Акт составлен в 3-х экземплярах (1 экз. для Объекта, 2 экз. для ГУП МГЦД).

Исполнитель от ГУП МГЦД:

Ответственное лицо от организации:

  
\_\_\_\_\_

подпись

ФИО



  
\_\_\_\_\_

подпись

ФИО



МП

АКТ  
о проведении мероприятий по дезинфекции систем вентиляции зданий  
ГБОУ Школа №1450 «ОЛИМП», в 2021 году

г. Москва

«22» 09 2021 г.

Дезинфекционной бригадой Дезинфекционной станции № 9 ГУП МГЦД бригадир:  
Савинов В.И., Симаков А.И.

(должность, ФИО Бригадира)

проведена дезинфекция ГБОУ Школа №1450 «ОЛИМП»

(наименование организации)

по адресу: г. Москва Чонграский б-р., дом.12

(адрес организации)

Проведена дезинфекция системы вентиляции здания в количестве: 1 с использованием 0,8% раствора дезинфицирующего средства Экомин. Дезинфекция системы вентиляции здания проведена при полном ее отключении. С экспозицией 60 мин.

После проведения дезинфекционных мероприятий, РЕКОМЕНДОВАНО: принудительное включение и работа на максимальную мощность системы вентиляции на время выдержки (экспозиции). С последующим сквозным проветриванием помещений путем открывания оконных фрамуг.

Претензий со стороны представителя ГБОУ Школа №1450 «ОЛИМП» нет.

Настоящий Акт составлен в 3-х экземплярах (1 экз. для Объекта, 2 экз. для ГУП МГЦД).

Исполнитель от ГУП МГЦД:

Ответственное лицо от организации:

подпись

ФИО

(должность)

подпись

ФИО



Фатеев И.И.

АКТ  
о проведении мероприятий по дезинфекции систем вентиляции зданий  
ГБОУ Школа №1450 «ОЛИМП», в 2021 году

г. Москва

«22» 09 2021 г.

Дезинфекционной бригадой Дезинфекционной станции № 9 ГУП МГЦД бригадир:

Савинов В.И., Симаков А.И.

(должность, ФИО Бригадира)

проведена дезинфекция ГБОУ Школа №1450 «ОЛИМП»

(наименование организации)

по адресу: г. Москва Фруктовая ул., д.8, корп.4

(адрес организации)

Проведена дезинфекция системы вентиляции здания в количестве: 1 с использованием 0,8% раствора дезинфицирующего средства Экомин. Дезинфекция системы вентиляции здания проведена при полном ее отключении. С экспозицией 60 мин.

После проведения дезинфекционных мероприятий, РЕКОМЕНДОВАНО: принудительное включение и работа на максимальную мощность системы вентиляции на время выдержки (экспозиции). С последующим сквозным проветриванием помещений путем открывания оконных фрамуг.


Претензий со стороны представителя ГБОУ Школа №1450 «ОЛИМП» нет.

Настоящий Акт составлен в 3-х экземплярах (1 экз. для Объекта, 2 экз. для ГУП МГЦД).

**Исполнитель от ГУП МГЦД:**

**Ответственное лицо от организации:**

  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_

подпись

ФИО

подпись

ФИО

МП



МП





АКТ  
о проведении мероприятий по дезинфекции систем вентиляции зданий  
ГБОУ Школа №1450 «ОЛИМП», в 2021 году

г. Москва

«22» 09 2021 г.

Дезинфекционной бригадой Дезинфекционной станции № 9 ГУП МГЦД бригадир:  
Савинов В.И., Симаков А.И.

(должность, ФИО Бригадира)

проведена дезинфекция ГБОУ Школа №1450 «ОЛИМП»  
(наименование организации)

по адресу: г. Москва Болотниковская ул., д. 2, корп. 2  
(адрес организации)

Проведена дезинфекция системы вентиляции здания в количестве: 1 с использованием 0,8% раствора дезинфицирующего средства Экомин. Дезинфекция системы вентиляции здания проведена при полном ее отключении. С экспозицией 60 мин.

После проведения дезинфекционных мероприятий, РЕКОМЕНДОВАНО: принудительное включение и работа на максимальную мощность системы вентиляции на время выдержки (экспозиции). С последующим сквозным проветриванием помещений путем открывания оконных фрамуг.

Претензий со стороны представителя ГБОУ Школа №1450 «ОЛИМП» нет.

Настоящий Акт составлен в 3-х экземплярах (1 экз. для Объекта, 2 экз. для ГУП МГЦД).

**Исполнитель от ГУП МГЦД:**

**Ответственное лицо от организации:**

подпись

ФИО

подпись

ФИО

